

JESTVUJÚCA LINKA VN 22kV č. 161 VZDUŠNÁ
 AlFe 3x70/11mm² JESTVUJÚCE
 JESTV. VODIČE PRETIAHNÚT NA NOVÝ JB
 ÚSEK VEDENIA PRI 161/ts/l.tepla.cov

JESTVUJÚCA LINKA VN 22kV č. 161 VZDUŠNÁ
 AlFe 3x70/11mm² JESTVUJÚCE
 JESTV. VODIČE PRETIAHNÚT NA NOVÝ JB
 ÚSEK VEDENIA PRI 161/ts/l.tepla.cov

JESTVUJÚCI STOŽIAR BETONOVÝ
 JB10,5/6kN ZDEMONTOVAŤ
 JESTV. VODIČE PRETIAHNÚT

č.V1
 STOŽIAR BETONOVÝ JB10,5/20kN NOVÝ
 BOD PRIPOJENIA URČENÝ SSE-D
 KONZOLA OCHRANNÁ, 1xZ, DV13
 KONZOLA ODBOČNÁ, Jk
 PREPOJENIE - VODIČ SAX 70

č.P1
 STOŽIAR JB 10,5/6kN NOVÝ
 ÚSEKOVÝ ODPOJOVAČ
 UVEI 25/400 ZAKL, JB 10
 Jk, UZEMNENIE

PRÍPOJKA VN 22kV - VZDUŠNÁ
 AlFe 3x70/11mm², l=25m, σ_{R-S+Z} =40MPa
 ZO STOŽIARA ODBOČNEHO č.V1 NA STOŽIAR TRAFOSTANICE TS

PRÍPOJKA NN
 AYKY-J 4x25mm² - l=7m
 Z TRAFOSTANICE TS DO ELEKTROMERU REP


TRAFOSTANICA TS 1-stlp.
 PRE SLOVAK TELEKOM a.s.
 KONŠTRUKCIA TSS-1S 1-STLPOVA
 NA BET. STOŽIARI JB 10,5/20kN
 KONZOLA VN ODBOČNÁ + Jk
 POISTKOVÝ SPODOK PS-E 25/100 3p
 + ZVODIČE RAYCHEM HDA-24MA-NNN
 POISTKY VN - IEC 282-1, 24kV, 6A
 TRAFU 50kVA - typ TNOSP, olej MIDL 7131
 ROZVÁDZAČ NN RST-0108/4233 vr. EAM
 HL. IŠTIČ BC160-80-D, In=80A, Ir=69A
 SKRINA SVS-B

ELEKTROMEROVÝ PILIER REP
 (HL. IŠTIČ 32A, 1-SADZBA)

PRÍPOJKA NN
 AYKY-J 4x25mm² - l=75m
 Z ELEKTROMERU REP DO SKRINE SPP6

PRÍPOJKA NN
 AYKY-J 4x25mm² - l=6m
 ZO SKRINE SPP6 DO ROZVÁDZAČA RT

PLÁNOVANÁ ZÁKLADŇOVÁ STANICA
 RK_LPT, STOŽIAR VÝŠKY 40m
 PRE SLOVAK TELEKOM a.s.



k.ú. LIPTOVSKÁ TEPL



OBEC	Liptovská Teplá
OVERUJE	
dokumentáciu stavby povolenú rozhodnutím č. 073-363-31/2017/SK	
14.02.2018	
zo dňa	14.02.2018
v	L. Teplá
pracovník	starosta

POZNÁMKA
 VŠETKY SIETE SÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII ZAKRESLENÉ GEODETICKY ZAMERANÉ.
 PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ PREVIESŤ ICH VYTÝČENIE V TERÉNE SPRÁVCAMI JEDNOTLIVÝCH SIETÍ.
 V RIEŠENOM ÚZEMÍ SA MÔŽU NACHÁDZAŤ SIETE V P.D. NEZAKRESLENÉ.
 SÚBEHY A KRIŽOVANIA SIETÍ SÚ RIEŠENÉ PODLA STN 73 6005.